

Karta produktu:

Tester gniazd zasilających 230V 2P+Z i wyłączników RCD GT85 BENETECH

BENETECH



Producent:	BENETECH
Symbol:	61.9065
Kod producenta:	GT85
Kod EAN:	5907796682586

Opis produktu

Tester gniazd marki Benetech jest używany głównie do polaryzacji i wykrywania okablowania gniazd zasilania. Ponadto umożliwia przetestowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD). Dzięki temu wskaźnikowy mamy możliwość **szybkiego i dokładnego** wykrycia okablowania oraz stan gniazd.

Może być używany do badania bezpieczeństwa gniazd zarówno w **miejscach przemysłowych** (takich jak serwisowanie i kontrola linii elektrycznych), jak i w **gospodarstwie domowym**.

W zestawie:

- 1x Tester gniazdek sieciowych 230V **GT85**
- 1x Instrukcja obsługi
- Opakowanie: **karton**

Specyfikacja:

- Producent: **Benetech**
- Symbol: **GT85**
- Typ: **wskaźnik sieci tester gniazd sieciowych 230V**
- Wtyk: **Uni-Schuko [2P+Z] CEE 7/7**
- Temperatura pracy: **0 °C ~ 40 °C**
- Wilgotność robocza: **20% ~ 75% RH**
- Temperatura przechowywania: **-10 °C ~ 50 °C**
- Wilgotność przechowywania: **20% ~80% RH**
- Wilgotność pracy: **20 ~75% RH**
- Max. wysokość pracy urządzenia: **≤2000m RCD**
- Prąd wyłącznika różnicowoprądowego: **30mA RCD**
- Napięcie robocze wyłącznika różnicowoprądowego: **220 V ± 20 V**
- Certyfikat: **CE, FC, ISO9001**

- Stopień bezpieczeństwa: **Cat II 300V**

Przycisk RCD

Przycisk RCD jest odpowiedzialny za testowanie wyłączników różnicowoprądowych. Aby sprawdzić sprawność takiego wyłącznika, należy:

1. Podłączyć tester do gniazda zasilania.
2. Przetrzymać przycisk RCD przed 3 sekundy.

Następnie wyłącznik powinien się wyłączyć. Jeżeli tak nie jest, wskazuje to na **awarię RCD** i należy zgłosić się do **wykwalifikowanego specjalisty** w celu usunięcia usterki.

Wyniki testowania

W prezentowanej tabeli przedstawione są **różne kombinacje**, które dają wynik testowania przykładowego gniazda. Od samej góry oznaczenia te wskazują na:

1. Prawidłowe podłączenie
2. Brak uziemienia
3. Brak przewodu neutralnego
4. Brak przewodu fazowego
5. Zamieniony przewód fazowy z uziemiającym
6. Zamieniony przewód fazowy z neutralnym
7. Zamieniony przewód fazowy z uziemiającym oraz brak uziemienia *

* - tester nie jest w stanie różnić odwrotnego podłączenia przewodu neutralnego z przewodem uziemiającym.

O marce Benetech

Marka **Benetech** to producent profesjonalnych urządzeń pomiarowych, zatrudniający najlepszych specjalistów przemysłowych. Przedsiębiorstwo wykorzystuje najnowsze technologie produkcyjne, aby dostarczyć na rynek mechanizmy i narzędzia, które w sposób znaczący ułatwiają codzienną pracę i życie. W katalogu marki **Benetech** znajdują się między innymi kamery termowizyjne, mierniki wiatru, termometry laserowe, testery izolacji wysokiego napięcia, mierniki drgań, mierniki grubości lakieru, pirometry, a także aparatura pomiarowa, która mierzy takie parametry jak wilgotność, temperatura i wiele innych.

Produkty **Benetech** znane są na całym świecie – korzystają z nich zarówno użytkownicy indywidualni, jak i firmy przemysłowe oraz techniczne. Uznanie na rynku zdobyły przede wszystkim ze względu na sposób wykonania. Firma korzysta ze ścisłego i kompleksowego systemu kontroli jakości, dzięki któremu oferowane produkty są w stanie spełnić nawet najwyższe wymagania.