

Helukabel Polska Sp. z o.o.
Krże Duże 2
96-325 Radziejowice

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Numer K307/KEN/Helukabel

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806) nakładającej na producentów kabli i przewodów obowiązek wystawiania deklaracji zgodności, niniejszym:

Deklarujemy, że produkt:

SiF

.....
(nazwa, typ)
oferowany przez HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

Do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymogi zawarte w normach:

PN-EN 60228	Żyły przewodów i kabli
PN-EN 60332-1-2	Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych/ Część 1-2.
PN-EN 60754-2	Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pobranych z kabli i przewodów -- Część 2: Oznaczanie kwasowości (przez pomiar pH) i konduktywności
PN-EN 60754-1	Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pochodzących z kabli i przewodów -- Część 1: Oznaczanie kwasowości zawartości halogenowodorów.

Dane techniczne produktu:

Materiał izolacji żył:	silikon
Budowa żyły:	żyła miedziana, pobielana
Zakres temperatur:	-60°C do +180°C
Dopuszczalna temp. żył:	+180°C
Napięcie nominalne U_o/U:	300/500V

dotyczące bezpieczeństwa pracy podczas jego użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia i środowiska

CE = produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapięciowej EC LVD 2014/35/UE

Dane techniczne produktu zgodnie z załączoną kartą katalogową

Niniejsza Deklaracja Zgodności UE wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Krze Duże, 04.03.2024.

Miejsce i data wystawienia

Młodszy Specjalista d.s. Kontroli Jakości
Sylvia Kołodziejczyk

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

MŁODSZY SPECJALISTA

nazwisko i podpis osoby upoważnionej



Sylvia Kołodziejczyk