

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr 5B-EU-32/23-12

zgodnie z Dyrektywą UE 2014/35/EU z późniejszymi zmianami

My, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčkova 432
280 02 Kolín
Republika Czeska
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

Oświadczamy na swoją wyłączną odpowiedzialność, że






Wyrób/typ: **Puszki do ścian przeciwpożarowych
KPZ 68..._PO, KPZ 64..._PO**

producent: **KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Republika Czeska**

przedmiot deklaracji: Puszki przeznaczone do montażu w nienośnych ścianach z płyt gipsowo-kartonowych zabezpieczające przed rozprzestrzenieniem się ognia.
Minimalna i maksymalna temperatura podczas montażu od -5 ° C do + 60 ° C.
Puszki są wykonane z materiału samogasnącego zabezpieczającego rozprzestrzenieniu się temperatury i ognia, który spełnia wymagania testu rozżarzoną pętlą 850 °C zgodnie z obowiązującą normą.
Puszki wyposażone w odpowiedni element zamykający spełniają wymogi stopnia ochrony IP 30.
Test palnikiem igłowym przeprowadzono zgodnie z ČSN EN 60695-11-5 z wynikiem zadowalającym.

Wyżej opisany przedmiot deklaracji jest zgodny z odpowiednim unijnym prawodawstwem harmonizującym oraz innym prawodawstwem i przepisami:

Przepisy Unii Europejskiej	Przepisy Republiki Czeskiej	Normy	Certyfikaty i raporty z badań	Inne specyfikacje techniczne
2014/35/EU - LVD	Ustawa nr 90/2016 Coll. z późniejszymi zmianami Rozporządzenie nr 118/2016 Coll. z późniejszymi zmianami	ČSN EN IEC 60670-1 ed.2:21+A11:21 z późniejszymi zmianami (EN 60670-1:05 z późniejszymi zmianami) ČSN EN 60670-22:07 z późniejszymi zmianami (EN 60670-22:06 z późniejszymi zmianami) ČSN EN 60695-11-5 ed. 2:17 z późniejszymi zmianami (EN 60695-11-5 ed. 2:17 z późniejszymi zmianami)	Raport z badań nr 231600-01/01 z dnia 27.09.2023 Wydany przez: Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Republika Czeska	
		ČSN EN ISO 10140-2_2022	Raport nr 040-073804 z dnia 08.02.2023 w teście Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych zgodnie z ČSN EN ISO 10140-2:2022 Wydany przez: Technical and Testing Institute of Construction PRAHA, s.p., Tolského 447, 415 03 Teplice, Republika Czeska	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych dwuwarstwowe z podwójną konstrukcją metalową 2 x CW/UW 75 wypełnione wełną mineralną. DRw 69 dB Testowane produkty: KPZ 68-45

				<p>Wydany na bazie protokolu nr 040-073805 oraz 040-0738054 opinia eksperta 040-074030 z dnia 10.03.2023</p> <p>Wydany przez: Technical and Testing Institute of Construction PRAHA, s.p., Tolského 447, 415 03 Teplice, Republika Czeska</p>	<p>Ekspertyza wpływu puszek elektroinstalacyjnych na laboratoryjnie ważoną izolacyjność akustyczną R_w ścian.</p> <p>1. We wszystkich zweryfikowanych laboratoryjnie konfiguracjach stwierdzono, że poprawa/pogorszenie ważonego laboratoryjnego o wskaźnika tłumienia dźwięku wynosiła $\Delta R_w = 0$ dB.</p> <p>2. a) Zmierzone wyniki są również ważne dla puszek o mniejszej powierzchni. b) Zmierzone wyniki są również ważne dla puszek o mniejszej głębokości.</p> <p>3. Wynik i podane w raporcie 040-073805 są ważne dla wszystkich podwójnych ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych z podwójną konstrukcją metalową wypełnioną wełną mineralną o ważonym laboratoryjnym wskaźniku tłumienia dźwięku $R_w \leq 69$ dB</p>
				<p>Regulation 1907/2006 - REACH</p>	

Z uwzględnieniem warunków określonych w tych przepisach na produkcie zostało umieszczone oznakowanie CE.

Moduł oceny zgodności: MODUŁ A: Wewnętrzna kontrola produkcji

Dokumentacja techniczna dla produktów:

- Instrukcja montażu
- Karta katalogowa
- Katalog produktów dostępny bezpłatnie na <https://www.kopos.pl/pl/katalogi>
- Wewnętrzna dokumentacja


Spółka KOPOS KOLÍN posiada certyfikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 50001:2018 zgodnie z krajowym programem „Bezpieczne Przedsiębiorstwa“.

Signed on behalf of KOPOS KOLÍN a.s.

Miejsce wydania: Kolín, Republika Czeska
Data wydania: 13.12.2023



Ing. Jana Dejmková
Dyrektor ds. Jakości i Ekologii

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
iČ: 615 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

Załącznik Nr 1 do Deklaracji Zgodności Nr 5B-EU-32/23-12**Fire protection wiring box**

KPZ 68-45_PO	Przeciwpożarowa puszka elektroinstalacyjna
KPZ 68-60_PO	Głęboka przeciwpożarowa puszka elektroinstalacyjna
KPZ 68-50/2_PO	Dwupolowa przeciwpożarowa puszka elektroinstalacyjna
KPZ 68-50/3_PO	Trójpolowa przeciwpożarowa puszka elektroinstalacyjna
KPZ 68-50/4_PO	Czteropolowa przeciwpożarowa puszka elektroinstalacyjna
KPZ 68-50/5_PO	Pięciopolowa przeciwpożarowa puszka elektroinstalacyjna
KPZ 64-45_PO	Przeciwpożarowa puszka elektroinstalacyjna
KPZ 64-60_PO	Głęboka przeciwpożarowa puszka elektroinstalacyjna
KPZ 64-50/2_PO	Dwupolowa przeciwpożarowa puszka elektroinstalacyjna
KPZ 64-50/3_PO	Trójpolowa przeciwpożarowa puszka elektroinstalacyjna
KPZ 64-50/4_PO	Czteropolowa przeciwpożarowa puszka elektroinstalacyjna
KPZ 64-50/5_PO	Pięciopolowa przeciwpożarowa puszka elektroinstalacyjna

Akcesoria

V 68HF	Wieczko
--------	---------

KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz


KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz