

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr 1B-EU-49/23-04

Zgodnie z dyrektywą UE 2014/35/EU z późniejszymi zmianami

My, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčkova 432
280 02 Kolín
Republika Czeska
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

Oświadczamy na swoją wyłączną odpowiedzialność, że

Wyrób/typ: **Elektroinstalacyjne puszki osprzętowe wykonane metodą podwójnego wtrysku wraz z akcesoriami, nr 2**

Producent: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Republika Czeska**

Przedmiot deklaracji: Służy jako puszka elektroinstalacyjna do ścian szkieletowych, np. z płyt gipsowo-kartonowych lub drewnianych.
Test z rozżarzoną pętlą: 850 ° C
Test z płomieniem igłowym przeprowadzono zgodnie z normą ČSN EN 60695-11-5.
Minimalne i maksymalne temperatury podczas montażu wynoszą: -5°C do + 60°C.
Stopień ochrony IP30 puszki wyposażonej w odpowiednią pokrywę lub urządzenia o wyższym lub równym stopniu ochrony IP30.

Wyżej wymieniony przedmiot deklaracji jest zgodny ze zharmonizowanymi normami Unii Europejskiej oraz innymi przepisami:

Przepisy Unii Europejskiej	Przepisy Republiki Czeskiej	Normy	Certyfikaty i raporty z badań	Inne techniczne specyfikacje
2014/35/EU - LVD	Ustawa nr 90/2016 Dz.U. z późniejszymi zmianami Rozporządzenie rządu nr 118/2016 Dz.U. z późniejszymi zmianami	ČSN EN IEC 60670-1 ed.2:21 z późniejszymi zmianami ČSN EN 60670-1:05 z późniejszymi zmianami (EN 60670-1:05 z późniejszymi zmianami)	Raport z badań nr 230611-01/01 z dnia 22.03.2023 Wydany przez: Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic	
2014/35/EU - LVD	Ustawa nr 90/2016 Dz.U. z późniejszymi zmianami Rozporządzenie nr 118/2016 Dz.U. z późniejszymi zmianami	ČSN EN 60670-1:05 z późniejszymi zmianami (EN 60670-1:05 z późniejszymi zmianami)	Raport z badań nr 803994-01/01 z dnia 21.1.2019 Wydany przez: Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic	
			Wewnętrzne protokoły	
Rozporządzenie 1907/2006 - REACH				Formularze danych bezpieczeństwa dla stosowanych materiałów

Z uwzględnieniem warunków określonych w tych przepisach na produkcie zostało umieszczone oznakowanie CE.

Moduły oceny zgodności: **MODUŁ A: Wewnętrzna kontrola produkcji**

Dokumentacja techniczna dla produktów:

- Instrukcja montażu
- Karta katalogowa
- Katalog produktów dostępny bezpłatnie na <https://www.kopos.pl/pol/katalogi>
- Dokumentacja wewnętrzna

Spółka KOPOS KOLÍN a.s. posiada Certyfikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 50001:2018 zgodnie z krajowym programem „Bezpieczne Przedsiębiorstwa“.

Podpisane w imieniu KOPOS KOLÍN a.s.


Miejsce wydania: Kolín, Republika Czeska

Data wydania: 05.04.2023



Ing. Jana Dejmková

Dyrektor ds. Jakości

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčkova 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

Załącznik nr 1 do Deklaracji Zgodności UE Nr 1B-EU-49/23-04

Elektroinstalacyjne puszki osprzętowe wykonane metodą podwójnego wtrysku wraz z akcesoriami, nr 2

Typ

KPL 64-40/LD
KP 64-40/LD

KPL 64-50/LD
KP 64-50/LD

KPL 64-40/2LD
KP 64-40/2LD

KPL 64-40/3LD
KP 64-40/3LD

KPL 64-40/4LD
KP 64-40/4LD

KPL 64-40/5LD
KP 64-40/5LD

KOL 86/LD
KO 86/LD

Akcesoria

Etrier 50

Fixoplaf

Stopki

Przegroda

Śruby
3x25
3x35



KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

